

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ДЕТСКИЙ САД «СКАЗКА» п.МАМЕДКАЛА

ОТЧЕТ

Об организации подготовки и проведения практической тренировки по эвакуации воспитанников и сотрудников в МБДОУ «Детский сад «Сказка» п.Мамедкала при возникновении условного пожара.

Во исполнении приказа №1 о/д от 29.03.2021 года «О проведении тренировки по эвакуации» в МБДОУ «Детский сад «Сказка» проведена учебная практическая тренировка на тему «Эвакуация в случае возникновения условного пожара». Мероприятие проводилось в соответствии с утвержденным планом проведения тренировки.

1. На подготовительном этапе заместителем заведующего по безопасности Магарамов С.М. проведено занятие с сотрудниками, принимающими участие в эвакуации на тему «Порядок эвакуации в случае пожара и проверка систем автоматической противопожарной защиты, первичных средств пожаротушения и путей эвакуации.

2. На втором этапе тренировки установкой красного флажка было имитировано возникновение очага возгорания в методическом кабинете и желтым флажком – задымление центрального коридора.

Возникновение условного очага возгорания было обнаружено заместителем заведующего по безопасности Магарамовым С.М.

3. В 10 ч.30 мин. Заместителем заведующего по безопасности Магарамовым С.М. включена автоматическая речевая система оповещения о пожаре и условно сообщено в пожарную охрану о возникновении пожара с указанием Ф.И.О. , точного адреса учреждения и место возгорания.

4. После срабатывания системы звукового и речевого оповещения о пожаре в 10ч. 31 мин. Начата эвакуация воспитанников и сотрудников из групп № 1, 2, 3. Завхозу Магарамову С.М. проведено открытие запасных эвакуационных выходов. При эвакуации использованы 4 эвакуационных выхода.

В 10ч. 36 мин. эвакуация завершена построением на спортивной площадке. Проведена сверка списочного состава с фактическим наличием эвакуированных. Всего участников объектовой тренировки 110 человек. Из них эвакуировано: воспитанников 85 человек, сотрудников – 25 человек.

Заведующим подведены итоги подготовки и проведения эвакуации при условном возникновении пожара:

- время эвакуации с начала подачи сигнала до полной эвакуации соответствует требуемым нормативам – 6 мин.

- все системы автоматической противопожарной защиты сработали, цели, тренировки, указанные в плане, достигнуты.

5. Замечания по итогам тренировочной эвакуации:

- воспитатели начали одевать детей до подачи сигнала о начале эвакуации;


- воспитанники шумно спускались по лестнице к выходам.

6. Основные выводы:

- организацию эвакуации воспитанников и сотрудников из помещений и групп МБДОУ «Детский сад «Сказка» № 1 30.03.2021г. признать удовлетворительной.

- всем сотрудникам продолжить работу по реализации плана работы по обеспечению пожарной безопасности на 2021/22 учебный год согласно своим должностным обязанностям, строго соблюдать противопожарный режим в здании и на территории дошкольной организации.

Исполнитель

Заместитель заведующего по безопасности  Магарамов С.М.