

МЧС РОССИИ
МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ по РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ и ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
367000 РД г. Махачкала, ул. М. Ярагского-124^А E-mail: mchspord@dinet.ru
Отдел НД и ПР №7 (по г. Дербент, г. Дагестанские Огни, Дербентскому и Табасаранскому районам)
УНДи ПР ГУ МЧС России по РД
г. Дербент, ул. С. Курбанова, 19/6 тел: 4-17-724
Телефон доверия ГУ МЧС России по РД 39-99-99

пос. Мамедкала
(место составления акта)

«23» июля 2021г.
(дата составления акта)
12 часов 00 минут
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального
контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 141

По адресу: РД Дербентский район пос. Мамедкала ул. Дахадаева д.15
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения № 141 от 01 июня 2021 года, выданное начальником ОНД и ПР №7
по (по г. Дербент, г. Дагестанские Огни, Дербентскому и Табасаранскому районам) УНД и ПР ГУ
МЧС России по РД подполковником внутренней службы Рамазановым Рустамом Абдулаевичем.
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена **плановая/выездная** проверка в отношении:

МБДОУ «Детский сад «Сказка»

(плановая/внеплановая, документарная/выездная, (наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)
индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки: 23.07.2021 г. с 10 час. 00 мин. до 12 час.00 мин.

Продолжительность 2ч. Общая продолжительность проверки: 1 день
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Отделом НД и ПР № 7 УНД и ПР ГУ МЧС России по РД
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

с копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(а):

Заведующая МБДОУ «Детский сад «Сказка» Закалова Н.М. / ✓ /

(заполняется при проведении выездной проверки) (фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае проведения внеплановой проверки субъекта малого или среднего предпринимательства)

Лицо(а), проводившее проверку: Государственный инспектор ОНД и ПР №7 по (г. Дербент,
г. Дагестанские Огни, Дербентскому и Табасаранскому районам) УНД и ПР ГУ МЧС России по РД
старший лейтенант вн. службы Казанфаров Габиб Бахтиярович

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае
привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (в случае, если имеются), должности
экспертов и/или наименование экспертных организаций)

При проведении проверки присутствовала: МБДОУ «Детский сад «Сказка» Закалова Н.М.

/ ✓ /

(Ф,И,О, (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя ЮЛ,
уполномоченного представителя ИП, присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки выявлены нарушения обязательных требований или
требований, установленных муниципальными правовыми актами, а именно:

1. Система пожарной сигнализации не обеспечивает подачу дублированного светового и звукового сигналов о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации (ФЗ-123 от 22.07.2008г ст.83 п.7; СНиП 21-01-97 п.5.21);
2. Не предоставлен договор обслуживания автоматической пожарной сигнализации (Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации", п. 54);
3. Отсутствует проектная документация, разработанная и утвержденная в установленном порядке на имеющуюся пожарную сигнализацию, которая должна монтироваться в зданиях и сооружениях

в соответствии с проектом (Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации", п. 54);

4. В помещении котельной не предусматриваются сигнализаторы загазованности по метану и оксиду углерода, срабатывающие при достижении загазованности помещения, равной 10% НКППРП или ПКД природного газа. Сигнализаторы загазованности должны быть заблокированными и быстродействующими запорными клапанами, установленными на вводе газа в помещение и отключающими подачу газа по сигналу загазованности (СП 60.13320.2012 п. 6.64);
5. Приемно-контрольный прибор, на первом этаже установлен, в не защищенном от несанкционированного доступа, месте (СП 5.13130.2009 п.13.14.5);
6. Выход на кровлю здания не оборудован противопожарным люком 2 типа, с закрепленной стальной стремянкой (ч. 4, ст. 4 ФЗ № 123, п. 8.4 СНИП 21-01-97*);
7. С групповой ячейки «Непоседа» отсутствует второй эвакуационный выход со спального помещения, где численность людей превышает более 10 человек. (СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы. Общие требования, п.5.1.3.);
8. Не предоставлен акт проверки качества огнезащитной обработки (пропитки) строительных конструкций кровли зданий. Проверка качества огнезащитной обработки (пропитки) при отсутствии в инструкции сроков периодичности проводится не реже 1 раза в год. (Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации", п. 13);
9. На территории дошкольного образовательного учреждения отсутствует наружный противопожарный водоем (ПГ, ПВ). Источники противопожарного Ф3 от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» водоснабжения должны находиться в исправном состоянии. Направление движения к пожарным гидрантам и резервуарам, являющимся источником противопожарного водоснабжения, должно обозначаться указателями с четко нанесенными цифрами, расстояния до их месторасположения ч. 1 ст. 62; (Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации", п. 48);
10. Имеющийся пожарный щит не укомплектован немеханизированным пожарным инструментом инвентарем, а именно покрывалом для изоляции очага возгорания согласно приложению 8 (Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации", п.412);

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): _____

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки): _____

(подпись проверяющего)(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки): _____

(подпись проверяющего)(подпись уполномоченного представителя ЮЛ, ИП, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы:

Подписи лиц, проводивших проверку: _____ Казанфаров Г.Б.

С актом проверки ознакомлен(а): _____ Закавова Н.М.

Копию акта со всеми приложениями получил(а): _____ Закавова Н.М.

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

"23" июля 2021г.

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)

МЧС РОССИИ
 МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
 ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
 ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ по РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН
 УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

36700 РД г. Махачкала, ул. М. Ярагского-124А E-mail: mchspord@dinet.ru

Отдел НД и ПР №7 УНД ГУ МЧС России по РД
 г. Дербент, ул. С. Д. Курбанова, 19/6 тел: 4-17-24
 Телефон доверия ГУ МЧС России по РД 39-99-99

Предписание № 141/ 1 /1

**по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности
 Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад
 села «Клубничка» Заведующей Муниципального бюджетного дошкольного образователь-
 ного учреждения «Детский сад «Сказка» Закавовой Н.М.**

Во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора ОНД и ПР № 7 УНД и ПР ГУ МЧС России по РД № 141 от «01» июня 2021 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 10 ч. 00 мин. «23» июля 2021 г. по 12 ч. 00 мин. «23» июля 2021 г. проведена плановая проверка государственным инспектором ОНД и ПР № 7 старшим лейтенантом внутренней службы Казанфаровым Габибом Бахтияровичем в здании МБДОУ «Детский сад «Сказка» совместно с заведующей МБДОУ Детский сад «Клубничка» Закавовой Н.М.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ П/П	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзаца пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1	Системой пожарной сигнализации обеспечивать подачу дублированного светового и звукового сигналов о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации	(ФЗ-123 от 22.07.2008г ст.83 п.7; СНиП 21-01-97 п.5.21);	01.06.2022г	
2	Представить договор обслуживания автоматической пожарной сигнализации	(Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации", п. 54);	01.06.2022г	
3	Представить проектную документацию, разработанную и утвержденную в установленном порядке на имеющуюся пожарную сигнализацию, которая должна монтироваться в зданиях и сооружениях в соответствии с проектом	(Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации", п. 54);	01.06.2022г	
4	В помещении котельной предусматривать сигнализаторы загазованности по метану и оксиду углерода, срабатывающие при достижении загазованности помещения, равной 10% НКПРП или ПКД природного газа. Сигнализаторы загазованности должны	(СП 60.13320.2012 п. 6.64);	01.06.2022г	

	быть заблокированными и быстродействующими запорными клапанами, установленными на воде газа в помещении и отключающими подачу газа по сигналу загазованности		
5	Приемно-контрольный прибор, на первом этаже установить, в защищенном от несанкционированного доступа, месте	(СП 5.13130.2009 п.13.14.5);	01.06.2022г
6	Выход на кровлю здания оборудовать противопожарным люком 2 типа, с закрепленной стальной стремянкой	(ч. 4, ст. 4 ФЗ № 123, п. 8.4 СНиП 21-01-97*);	01.06.2022г
7	С групповой ячейки «Непоседа» предусмотреть второй эвакуационный выход со спального помещения, где численность людей превышает более 10 человек.	(СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы. Общие требования, п.5.1.3.)	01.06.2022г
8	Предоставить акт проверки качества огнезащитной обработки (пропитки) строительных конструкций кровли зданий. Проверка качества огнезащитной обработки (пропитки) при отсутствии в инструкции сроков периодичности проводить не реже 1 раза в год.	(Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации", п. 13);	01.06.2022г
9	Противопожарный водоем привести в исправное состояние (ПГ, ПВ). Источники противопожарного Ф3 от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»: водоснабжения должны находиться в исправном состоянии. Направление движения к пожарным гидрантам и резервуарам, являющимся источником противопожарного водоснабжения, должно обозначаться указателями с четко нанесенными цифрами, расстояния до их месторасположения ч. 1 ст. 62;	(Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации", п. 48);	01.06.2022г
10	Имеющийся пожарный щит укомплектовать немеханизированным пожарным инструментом инвентарем, а именно покрывалом для изоляции очага возгорания согласно приложению 8.	(Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации", п.412).	01.06.2022г

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут: собственники имущества; руководители федеральных органов исполнительной власти руководители органов местного самоуправления; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

ПРОТОКОЛ № 173

об административном нарушении требований в области пожарной безопасности

«23» апреля 2021г.

г. Дербент

(место составления: город, район, село)

Я, государственный инспектор ОНД и ПР № 7 УНД и ПР ГУ МЧС России по РД старший лейтенант внутренней службы Казанфаров Габиб Бахтиярович

(должность, звание, фамилия, имя, отчество лица, составившего протокол)

руководствуясь ст. 23.34.28.2, 28.3 и 28.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях составил настоящий протокол в том, что юридическое лицо:

1. Полное название юридического лица: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Сказка».

2. Юридический адрес, тел.(факс): Дербентский район, пос. Мамедкала ул. Дахадаева д. 15

3. Номер регистрационного свидетельства: № 1150542000586 от 29 апреля 2015 г.

4. Орган, зарегистрировавший юридическое лицо: МРИ ФНС России № 3 по РД.

5. Ф. И. О. Законного представителя юр. лица: Закавова Наиля Магомедсалиховна

6. Документ, подтверждающий полномочия законного представителя: Выписка из приказа № 138 от 31.03.2015 г.

(наименование документа, серия, номер, кем выдан, дата выдачи)

7. Документ, удостоверяющий личность законного представителя: паспорт 82 19 № 251890 выданный МВД по Республике Дагестан 22.11.2019 г.

(наименование документа, серия, номер, кем выдан, дата выдачи)

8. Привлекалось ли ранее к административной ответственности и когда: нет.

«23» июля 2021 г. в 10 час.00 мин. по адресу: Дербентский район, пос. Мамедкала ул. Дахадаева д. 15 в здании Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Сказка».

(указывается время, адрес, место совершения правонарушения)

(указывается нормативно правовой акт, требования которого нарушены, и событие административного правонарушения)

Нарушил(а): Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации") а именно:

1. Система пожарной сигнализации не обеспечивает подачу дублированного светового и звукового сигналов о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации (ФЗ-123 от 22.07.2008г ст.83 п.7; СНИП 21-01-97 п.5.21);
2. Не предоставлен договор обслуживания автоматической пожарной сигнализации (Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации", п. 54);
3. Отсутствует проектная документация, разработанная и утвержденная в установленном порядке на имеющуюся пожарную сигнализацию, которая должна монтироваться в зданиях и сооружениях в соответствии с проектом (Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации", п. 54);
4. В помещении котельной не предусматриваются сигнализаторы загазованности по метану и оксиду углерода, срабатывающие при достижении загазованности помещения, равной 10% НКПРП или ПКД природного газа. Сигнализаторы загазованности должны быть сблокированными и быстродействующими запарными клапанами, установленными на воде газа в помещении и отключающими подачу газа по сигналу загазованности (СП 60.13320.2012 п. 6.64);
5. Приемно-контрольный прибор, на первом этаже установлен, в не защищенном от несанкционированного доступа, месте (СП 5.13130.2009 п.13.14.5);
6. Выход на кровлю здания не оборудован противопожарным люком 2 типа, с закрепленной стальной стремянкой (ч. 4, ст. 4 ФЗ № 123, п. 8.4 СНИП 21-01-97*);
7. С групповой ячейки «Непоседа» отсутствует второй эвакуационный выход со спального помещения, где численность людей превышает более 10 человек. (СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы. Общие требования, п.5.1.3.);

8. Не предоставлен акт проверки качества огнезащитной обработки (пропитки) строительных конструкций кровли зданий. Проверка качества огнезащитной обработки (пропитки) при отсутствии в инструкции сроков периодичности проводится не реже 1 раза в год. (Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации", п. 13);

9. Противопожарный водоем находится в неисправном состоянии (ПГ, ПВ). Источники пожарной безопасности водоснабжения должны находиться в исправном состоянии. Направление движения к пожарным гидрантам и резервуарам, являющимся источником противопожарного водоснабжения, должно обозначаться указателями с четко нанесенными цифрами, расстояния до их месторасположения ч. 1 ст. 62; (Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации", п. 48);

10. Имеющийся пожарный щит не укомплектован немеханизированным пожарным инструментом инвентарем, а именно покрывалом для изоляции очага возгорания согласно приложению 8. (Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации", п. 412);

за что предусмотрена административная ответственность в соответствии с частью 1 статьи 20.4. Кодекса Российской Федерации об Административных Правонарушениях.

Законному представителю юридического лица: Закаовой Н.М.

разъяснены его (ее) права и обязанности, предусмотренные ст. 25.1, 25.4, 28.2 п.4 и 6 Кодекса Российской Федерации об Административных Правонарушениях, а именно:

«Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, вправе знакомиться со всеми материалами дела, давать объяснения, представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, пользоваться юридической помощью защитника. Лицам, участвующим в производстве по делу об административном правонарушении не владеющим языком, на котором ведется производство по делу, обеспечивается право выступать и давать объяснения, заявлять ходатайства и отводы, приносить жалобы на родном языке либо на другом свободно избранном указанными лицами общения, а также пользоваться услугами переводчика. Дело об административном правонарушении рассматривается с участием лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении. В отсутствие указанного лица дело может быть рассмотрено лишь в случае, если от лица не поступило ходатайство об отложении рассмотрения дела либо если такое ходатайство оставлено удовлетворения».

Закаова Н.М.

(подпись законного представителя юридического лица)

Свидетелям 1. _____ проживающему по адресу: _____
(фамилия, имя, отчество)

2. _____ проживающему по адресу: _____
(фамилия, имя, отчество)

разъяснены их права и обязанности, предусмотренные ст. 17.7, 17.9, 25.6, Кодекса РФ об Административных Правонарушениях _____

(подпись)

(Ф.И.О.)

(подпись)

(Ф.И.О.)

Потерпевшему _____ проживающему по адресу: _____
разъяснены его права и обязанности, предусмотренные ст. 25.2, 25.6 КоАП _____

(подпись)

(Ф.И.О.)

Объяснения законного представителя юридического лица, в отношении которого составлен протокол _____

Закаова Н.М.

(подпись законного представителя юридического лица)

Иные сведения необходимые для разрешения дела: _____

(наличие вещественных доказательств по делу отметка)

при доставлении законного представителя для составления протокола: должность и звание доставившего, куда доставлен и т.д.

Управление Федеральной службы судебных приставов по Республике
Дагестан
ОСП по городам Дербенту, Дагестанские Огни и Дербентскому району
УФССП по Республике Дагестан
ул. Советская, Д 10, г. Дербент, "а", 368601
от 24.03.2021 № 05071/21/204997 Тел. +7(87240)4-13-88 Факс 8 (8240) 4-83-12 Адрес
электронной почты osp-071@r05.fssprus.ru



Получатель: МБДОУ "Детский сад Сказка" п.Мамедкала
Адрес: , п. Мамедкала, Дербентский р-н, Дагестан респ., Россия, 368621

Постановление о возбуждении исполнительного производства

24.03.2021

Дербент

Заместитель начальника отдела – заместитель старшего судебного пристава ОСП по городам Дербенту, Дагестанские Огни и Дербентскому району УФССП по Республике Дагестан (Код по ВКСП: 05071), адрес подразделения: 368601, г. Дербент, ул. Советская, 10 "а", Шерифов Назим Мустафаевич, рассмотрев исполнительный документ исполнительный лист (1) № 028124407 от 17.11.2020, выданный органом: Дербентский районный суд (Код по ОКОГУ 1400026; Адрес: 368600, , , , г. Дербент, , ул. Эмиргамзаева, д. 23,) по делу № 2а-340/2020 вступило в законную силу 03.07.2020, предмет исполнения: Обязать МБДОУ "Детский сад Сказка" п.Мамедкала, по мере финансирования устранить нарушения о противодействии терроризму, в отношении должника (тип должника: юридическое лицо): МБДОУ "Детский сад Сказка" п.Мамедкала, ИНН 0512002410, КПП 051201001, альтерн. УИП 2000512002410051201001, адрес должника: 368621, Россия, Респ. Дагестан, Дербентский р-н, , п. Мамедкала, , , , в пользу взыскателя: Прокуратура РД Прокуратура г.Дербента, адрес взыскателя: 368608, РОССИЯ, республика. ДАГЕСТАН, , г. ДЕРБЕНТ, , ул. ГАГАРИНА, д. 23, корп. А, ,

УСТАНОВИЛ:

Исполнительный документ соответствует требованиям, предъявляемым к исполнительным документам, срок предъявления документа к исполнению не истек.

Руководствуясь: ст. 116, ст. 12, ст. 13, ст. 14, ст. 30, ст. 6 ФЗ «Об исполнительном производстве»

ПОСТАНОВИЛ:

1. Возбудить исполнительное производство № 211912/21/05071-ИП в отношении МБДОУ "Детский сад Сказка" п.Мамедкала, адрес должника: , п. Мамедкала, Дербентский р-н, Дагестан респ., Россия, 368621.

На сайте <http://www.fssp.ru/> в разделе информационные системы действует банк данных исполнительных производств. Он позволяет узнать о наличии задолженности у граждан и представителей юридических лиц, обнаружив себя в банке данных исполнительных производств, возможно оплатить задолженность. Этот сервис разработан в соответствии с федеральными законами от 11.07.2011 № 196-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об исполнительном производстве» и статью 8 Федерального закона «О судебных приставах» и от 27.07.2006 № 152 «О персональных данных».

2. Установить должнику 5-дневный срок для добровольного исполнения требований, содержащихся в исполнительном документе, с момента получения должником копии настоящего постановления.

3. Предупредить должника, что в случае неисполнения исполнительного документа в срок, предоставленный для добровольного исполнения, и непредставления доказательств того, что исполнение было невозможным вследствие чрезвычайных и непредотвратимых обстоятельств, с него будет взыскан исполнительский сбор в размере 7% от подлежащей взысканию суммы или стоимости взыскиваемого имущества, но не менее 1000 рублей с должника-гражданина или должника-индивидуального предпринимателя и 10000 рублей с должника-организации. В случае неисполнения исполнительного документа неимущественного характера исполнительский сбор с должника-гражданина или должника-индивидуального предпринимателя устанавливается в размере 5000 рублей, с должника-организации – 50000 рублей.

В отношении нескольких должников по солидарному взысканию в пользу одного взыскателя исполнительский сбор устанавливается с каждого из должников в размере 7% от подлежащей взысканию суммы или стоимости взыскиваемого имущества, но не менее 1000 рублей с должника-гражданина или должника-индивидуального предпринимателя и 10000 рублей с должника-организации.

При наличии чрезвычайных, объективно непредотвратимых обстоятельств и других непредвиденных и непреодолимых препятствий, могущих сделать невозможным добровольное исполнение исполнительного документа, должнику предлагается в срок, установленный для добровольного исполнения, надлежащим образом уведомить об этом судебного пристава-исполнителя.

4. Предупредить должника о том, что в соответствии со статьей 116 Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» судебный пристав-исполнитель принудительно исполняет содержащиеся в исполнительном документе требования по истечении срока для добровольного исполнения с взысканием с должника расходов по совершению исполнительных действий.

Расходами по совершению исполнительных действий являются денежные средства федерального бюджета, взыскателя и иных лиц, участвующих в исполнительном производстве, затраченные на организацию и проведение исполнительных действий и применение мер принудительного исполнения.

5. Предупредить должника, что после истечения срока для добровольного исполнения требований, содержащихся в исполнительном документе, судебный пристав-исполнитель применяет меры принудительного исполнения в соответствии с частью 3 статьи 68 Федерального закона от 02 октября 2007 г. № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве», в том числе обращает взыскание на имущество и имущественные права должника.

6. Предупредить должника, что в соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 64 Федерального закона от 02 октября 2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» судебный пристав-исполнитель вправе с разрешения в письменной форме старшего судебного пристава входить без согласия должника в жилое помещение, занимаемое

должником.

7. Предупредить должника, что в соответствии со статьей 6 Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» требования судебного пристава-исполнителя обязательны для всех государственных органов, органов местного самоуправления, граждан и организаций и подлежат неукоснительному выполнению на всей территории Российской Федерации.

Нарушение должником законодательства об исполнительном производстве, выразившееся в невыполнении законных требований судебного пристава-исполнителя, непредставлении сведений либо предоставлении недостоверных сведений о своих правах на имущество, несообщении об увольнении с работы, о новом месте работы, учебы, месте получения пенсии, иных доходов или месте жительства, влечет административную ответственность по статье 17.14 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Неисполнение должником содержащихся в исполнительном документе требований неимущественного характера в срок, установленный судебным приставом-исполнителем после вынесения постановления о взыскании исполнительского сбора, влечет административную ответственность по статье 17.15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

8. Обязать должника в соответствии с частью 7 статьи 69 Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» представить судебному приставу-исполнителю сведения о принадлежащих ему правах на имущество, в том числе исключительных иных правах на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации, правах требования по договорам об отчуждении или использовании указанных прав, в размере задолженности, необходимом для исполнения требований, содержащихся в исполнительном документе, с учетом взыскания расходов по совершению исполнительных действий и исполнительского сбора, наложенного судебным приставом-исполнителем в процессе исполнения исполнительного документа, а также сведения об имеющихся специальных правах в виде управления транспортными средствами (автомобильными транспортными средствами, воздушными судами, судами морского, внутреннего водного транспорта, мотоциклами, мопедами и легкими квадрициклами, трициклами и квадрициклами, самоходными машинами).

9. Обязать должника сообщить судебному приставу-исполнителю сведения о его счетах, находящихся в банке или иной кредитной организации, в том числе о счетах, на которые работодателем производится зачисление заработной платы, а также обязать представить сведения о поступлении на указанные счета денежных средств, на которые в соответствии с действующим законодательством не может быть обращено взыскание.

10. Предупредить должника, что за неисполнение судебного акта должностные лица могут быть привлечены к уголовной ответственности, предусмотренной статьей 315 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Порядок обжалования (ФЗ229_СТ121_Ч1), Постановление может быть обжаловано в порядке подчиненности вышестоящему должностному лицу службы судебных приставов или оспорено в суде в десятидневный срок (ч. 1 ст. 121 ФЗ «Об исполнительном производстве»)

Копию настоящего постановления направить:

Прокуратура РД Прокуратура г.Дербента, адрес: 368608, РОССИЯ, республика. ДАГЕСТАН, , г. ДЕРБЕНТ, , ул. ГАГАРИНА, д. 23, корп. А,

Дербентский районный суд, адрес: 368600, , , г. Дербент, , ул. Эмиргамзаева, д. 23, ,

МБДОУ "Детский сад Сказка" п.Мамедкала, адрес: 368621, Россия, Респ. Дагестан, Дербентский р-н, , п. Мамедкала, , ,

Результат проверки ЭП. Подпись верна

Заместитель начальника отдела –
заместитель старшего судебного
пристава



Шерифов Назим Мустафаевич

Вид документа: О_IP_RES_REOPEN, Идентификатор: 82371294700993
Идентификатор ИП: 82371294242392
СПИ, ведущий ИП Шерифов Назим Мустафаевич
Формат: http://www.fssp.ru/namespaces/order/2017/2

5-700



Управление Федеральной службы судебных приставов по
Республике Дагестан
ОСП по городам Дербенту, Дагестанские Огни и Дербентскому
району УФССП по Республике Дагестан
ул. Советская, Д 10, г. Дербент, "а", 368601
от 24.03.2021 № 05071/21/05000 Тел. +7(87240)4-13-88 Факс 8 (8240) 4-83-12
Адрес электронной почты osp-071@r05.fssprus.ru

Получатель: МБДОУ "Детский сад Сказка" п.Мамедкала
Адрес: . п. Мамедкала, Дербентский р-н, Дагестан респ., Россия, 368621

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Ведущий судебный пристав-исполнитель ОСП по городам Дербенту, Дагестанские Огни и Дербентскому району УФССП по Республике Дагестан, адрес подразделения: 368601, "А", Г. ДЕРБЕНТ, УЛ. СОВЕТСКАЯ, Д 10, Шерифов Назим Мустафаевич на основании исполнительного документа Исполнительный лист № 028124407 от 17.11.2020, выданный органом: Дербентский районный суд по делу № 2.340/2020, вступившему в законную силу 03.07.2020, предмет исполнения: Обязать МБДОУ "Детский сад Сказка" п.Мамедкала, по мере финансирования устранить нарушения о противодействии терроризму, в отношении должника: МБДОУ "Детский сад Сказка" п.Мамедкала, ИНН 0512002410, КПП 051201001, адрес должника: , п. Мамедкала, Дербентский р-н, Дагестан респ., Россия, 368621, в пользу взыскателя: Прокуратура РД Прокуратура г.Дербента, адрес взыскателя: УЛ. ГАГАРИНА, д. 23, корп. А, Г. ДЕРБЕНТ, ДАГЕСТАН РЕСПУБЛИКА., РОССИЯ, 368608 возбудил исполнительное производство от 24.03.2021 № 211912/21/05071-ИП.

На основании изложенного предупреждаю Вас, что Вы как руководитель организации-должника МБДОУ "Детский сад Сказка" п.Мамедкала в случае злостного неисполнения вступившего в законную силу приговора суда, решения суда или иного судебного акта, а равно воспрепятствования их исполнению можете быть привлечены к уголовной ответственности, предусмотренной статьей 315 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Статья 315. Неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта

1. Злостное неисполнение вступивших в законную силу приговора суда, решения суда или иного судебного акта, а равно воспрепятствование их исполнению лицом, подвергнутым административному наказанию за деяние, предусмотренное частью 4 статьи 17.15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, совершенное в отношении того же судебного акта, -

наказываются штрафом в размере до пятидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо обязательными работами на срок до двухсот сорока часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо арестом на срок до трех месяцев, либо лишением свободы на срок до одного года.

2. Злостное неисполнение представителем власти, государственным служащим, муниципальным служащим, а также служащим государственного или муниципального учреждения, коммерческой или иной организации вступивших в законную силу приговора суда, решения суда или иного судебного акта, а равно воспрепятствование их исполнению -

наказываются штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет.

("Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63-ФЗ)

Предупреждение мне объявлено, статья 315 Уголовного кодекса Российской Федерации мне разъяснена и понятна, копия предупреждения мною получена.

« ____ » _____ 2021 г.

Заведующий МБДОУ "Детский сад Сказка" п.Мамедкала

(подпись)

Предупреждение объявил и копию вручил

Ведущий судебный пристав-исполнитель

(подпись)

Н.М. Шерифов

К и/п № 211912/21/05071-ИП

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

об отсрочке исполнения решения суда

28 января 2021 года

г. Дербент

Дербентский районный суд Республики Дигестан в составе председательствующего судьи Курбанова К.А., рассмотрев заявление заведующей МБДОУ "Детский сад Сказка" пос. Мамедкала Закаовой Н.М. об отсрочке исполнения решения суда от 05 ноября 2020 года,

УСТАНОВИЛ:

18 января 2021 года заведующая МБДОУ "Детский сад Сказка" пос. Мамедкала Закаова Н.М. обратилась в суд с заявлением об отсрочке исполнения решения Дербентского районного суда от 05 ноября 2020 года, которым постановлено: 1.Признать незаконным бездействие МБДОУ «Детский сад Сказка»), выразившееся в непринятии мер по обеспечению пожарной безопасности;

2. Признать бездействие администрации муниципального района «Дербентский район», выразившееся в не обеспечении достаточного финансирования мероприятий по пожарной безопасности МБДОУ «Детский сад Сказка») в пос. Мамедкала Дербентского района;


3. Обязать Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад Сказка») в пос. Мамедкала Дербентского района по мере финансирования устранить выявленные нарушения законодательства о пожарной безопасности, а именно:

4.Обеспечить подачу дублированного светового и звукового сигналов система пожарной сигнализации о возникновении пожара на пульте подразделения пожарной охраны без участия работни в объекта и (или) транслирующей этсг сигнал организации (ФЭ-123 от 21.07.2008г ст.83 п.7; СНиП 21-01-97 п.5.21);

5. Привести эксплуатацию системы и средств противопожарной защиты объекта в целом (автоматическая установка сигнализации) в исправное состояние, а также организовать не реже 1 раза в квартал проведение проверки работоспособности указанных систем и средств противопожарной защиты объекта с оформлением соответствующего акта проверки. На объекте отсутствует исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта защиты; (п. 61 ТПП РФ № 390);

6.Работы по монтажу технических средств автоматической пожарной сигнализации (АПС) в здании произвести в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией; (ст. 151, ФЗ от 22.07.2008г №123- ФЗ, п. 1.1 РД 78.145-93);

7.Заключить договор на обслуживание имеющейся в коридоре СОШ автоматической пожарной сигнализации (ППР РФ ГПП РФ № 390 п. 63);



8. Запретить эксплуатацию в здании ДС электропроводов с видимыми нарушениями изоляции. (ППР в РФ п. 42-а);

9. Установить из спальных помещений средней и старшей группы, где численность детей превышает более 10 человек второй эвакуационный выход (Снип. 21-01-97 п.6.12., СП 1.131302009 п.4.2.);

10. Установить второй эвакуационный выход из здания ДС (СНиП 21-01-97 п. 6.12 СП 1.131302009 п.7.1.11);

11. Организовать в здании ДС не реже 1 раза в квартал проведение проверки работоспособности автоматических систем и средств противопожарной защиты объекта с оформлением соответствующего акта проверки, (п, 61 ППР РФ № 390);

12. Провести наружное противопожарное водоснабжение на территории ДС. (ч. 1, ст. 62 ФЗ №123). Обязать администрацию муниципального района «Дербентский район» в срок до 05 Февраля 2021 профинансировать проведение мероприятий по устранению нарушений законодательства о пожарной безопасности на объекте - Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Сказка» п. Мамедкала.

В обоснование заявленного требования заведующая МБДОУ "Детский сад Сказка" пос. Мамедкала Закавова Н.М. указала, что расходы, связанные с выполнением работ по устранению нарушений законодательства об антитеррористической защищенности, требует немало времени, так как включает в себя ряд мероприятий.

Согласно справке руководителя МКУ «МЦБ» администрации МР «Дербентский район», в первоначальный бюджет 2020г. по образовательным учреждениям Дербентского района были заложены денежные средства на декларацию пожарной безопасности, обслуживание охранно-пожарной безопасности и пожарное обучение.


Заключены договора оказания услуг от 05.10.2020г. Однако, в связи с тем, что подрядная организация не укладывалась в сроки выполнения работ, были заключены дополнительные соглашения.

Изучив доводы заявления и материалы дела, суд приходит к следующему.

Решением Дербентского районного суда РД от 05 ноября 2020 года, постановлено: Признать незаконным бездействие МБДОУ «Детский сад Сказка»), выразившееся в непринятии мер по обеспечению пожарной безопасности;

2. Признать бездействие администрации муниципального района «Дербентский район», выразившееся в не обеспечении достаточного финансирования мероприятий по пожарной безопасности МБДОУ «Детский сад Сказка») в пос. Мамедкала Дербентского района;

3. Обязать Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад Сказка») в пос. Мамедкала Дербентского района по мере финансирования устранить выявленные нарушения законодательства о пожарной безопасности, а именно:



4. Обеспечить подачу дублированного светового и звукового сигналов система пожарной сигнализации о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации (ФЗ-123 от 22.07.2008г ст.83 п.7; СНиП 21-01-97 п.5.21);

5. Привести эксплуатацию системы и средств противопожарной защиты объекта в целом (автоматическая установка сигнализации) в исправное состояние, а также организовать не реже 1 раза в квартал проведение проверки работоспособности указанных систем и средств противопожарной защиты объекта с оформлением соответствующего акта проверки. На объекте отсутствует исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта защиты; (п. 61 ППР РФ № 390);

6. Работы по монтажу технических средств автоматической пожарной сигнализации (АПС) в здании произвести в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией; (ст. 151, ФЗ от 22.07.2008г №123-ФЗ, п. 1.1 РД 78.145-93);

7. Заключить договор на обслуживание имеющейся в коридоре СОШ автоматической пожарной сигнализации (ППР РФ ГПП РФ № 390 п. 63);

8. Запретить эксплуатацию в здании ДС электропроводов с видимыми нарушениями изоляции. (ППР в РФ п. 42-а);

9. Установить из спальных помещений средней и старшей группы, где численность детей превышает более 10 человек второй эвакуационный выход (СНИП. 21-01-97 п.6.12., СП 1.131302009 п.4.2.);


10. Установить второй эвакуационный выход из здания ДС (СНИП 21-01-97 п. 6.12 СП 1.131302009 п.7.1.11);

11. Организовать в здании ДС не реже 1 раза в квартал проведение проверки работоспособности автоматических систем и средств противопожарной защиты объекта с оформлением соответствующего акта проверки, (п. 61 ППР РФ № 390);

12. Провести наружное противопожарное водоснабжение на территории ДС. (ч. 1, ст. 62 ФЗ №123). Обязать администрацию муниципального района «Дербентский район» в срок до 05 Февраля 2021 профинансировать проведение мероприятий по устранению нарушений законодательства о пожарной безопасности на объекте - Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Сказка» п. Мамедкала.

Заведующая МБДОУ "Детский сад Сказка" пос. Мамедкала Закавова Н.М. просит отсрочить исполнения решения Дербентского районного суда РД от 01.07. 2021 года.

Согласно ч. 1 ст. 16 КАС РФ вступившие в законную силу судебные акты являются обязательными для всех без исключения органов государственной власти, органов местного самоуправления, общественных объединений, должностных лиц, граждан, организаций и подлежат неукоснительному исполнению на всей территории Российской Федерации.



В силу ч. 1 ст. 189 КАС РФ суд, рассмотревший административное дело, в соответствии с заявлениями лиц, участвующих в деле, судебного пристава-исполнителя либо исходя из имущественного положения сторон или других обстоятельств вправе отсрочить или рассрочить исполнение решения суда, изменить способ и порядок его исполнения.

Согласно ч.1 ст. 358 КАС РФ предусмотрено, что при наличии обстоятельств, затрудняющих исполнение судебного акта, суд, выдавший исполнительный документ, по заявлению взыскателя, должника или судебного пристава-исполнителя вправе отсрочить или рассрочить исполнение судебного акта, изменить способ и порядок его исполнения.

В соответствии с ч. 2 ст. 189 КАС РФ, заявления рассматриваются в судебном заседании. Лица, участвующие в деле, извещаются о времени и месте судебного заседания, однако их неявка в судебное заседание не является препятствием к рассмотрению и разрешению поставленного перед судом вопроса об отсрочке или о рассрочке исполнения решения суда, об изменении способа и порядка его исполнения.

Приведенные заявителем обстоятельства о невозможности исполнения решения суда в срок, в связи с тем, что устранения нарушений требует немалого времени и больших финансовых затрат, суд находит обоснованными.

Как следует из заявления, решение суда должниками исполняется, ими выполнен определенный объем работы. Вместе с тем, заявитель является бюджетным учреждением, имеются объективные обстоятельства, препятствующие завершению работ, но реальная возможность завершения в будущем всего объема работ по исполнению решения суда.

Отсрочка исполнения решения суда не нарушает прав другой стороны на исполнение решения суда в разумные сроки.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 189 КАС РФ, суд

О П Р Е Д Е Л И Л:

Заявление заведующей МБДОУ "Детский сад Сказка" пос. Мамедкала Закавовой Н.М. об отсрочке исполнения решения суда удовлетворить.

Предоставить заведующей МБДОУ "Детский сад Сказка" пос. Мамедкала Закавовой Н.М. отсрочку исполнения решения Дербентского районного суда от 05 ноября 2020 года сроком до 01 июля 2021 года.

На определение может быть подана частная жалоба в Верховный суд РД через Дербентский районный суд в течение пятнадцати дней.

Судья

К.А.Курбанов



**МИНИСТЕРСТВО
ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН**
Управление надзора и контроля
в сфере образования

367001, г.Махачкала, ул. Даниялова, 32,
тел.:(8722) 67-18-48
e-mail:dagminobr@e-dag.ru
31.03.2021 г.

Заведующей
МБДОУ "Детский сад "Сказка"
поселка Мамедкала

Закавовой Наиле
Магомедсалиховне

ПРЕДПИСАНИЕ №164-Н/21
об устранении выявленных нарушений

368621, РД, Дербентский район, поселок
Мамедкала, улица Дахадаева, дом 15
место составления предписания

«31» марта 2021г.
дата составления предписания

муниципального бюджетного дошкольного образовательного
учреждения "Детский сад "Сказка" поселка Мамедкала
(наименование лицензиата и (или) учредителя)

368621, РД, Дербентский район, поселок Мамедкала, улица Дахадаева, дом 15
(адрес лицензиата и (или) учредителя)

В период с 03 по 31 марта 2021г., на основании приказа Министерства образования и
науки Республики Дагестан №04/2-09-329/21 от 24.02.2021г. «О проведении плановой
выездной проверки муниципального бюджетного дошкольного образовательного
учреждения "Детский сад "Сказка" поселка Мамедкала должностным лицом,
уполномоченным на проведение проверки:

1. Магомедовым Рустамом Магомедовичем – главным специалистом-экспертом
УНКСО Минобрнауки РД

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) представителей Министерства образования и науки РД)

проведена плановая выездная проверка соблюдения законодательства Российской
Федерации в области образования:

-в части соблюдения требований законодательства Российской Федерации в области
образования в нормативных правовых актах, регламентирующих образовательный
процесс в образовательном учреждении;

-в части соблюдения лицензионных требований и условий при осуществлении
образовательной деятельности муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения "Детский сад "Сказка" поселка Мамедкала

(полное наименование лицензиата)

В результате проверки выявлены следующие нарушения:

(акт проверки от «15» марта 2021г. № 155/21):

Перечень выявленных нарушений	Пункт (абзац пункта) нормативного правового акта и нормативный правовой акт, требования которого нарушены
по государственному контролю (надзору) в области образования выявлены нарушения	

1.	в образовательной программе отсутствует краткая презентация образовательной программы. В образовательной программе указаны ссылки на другие образовательные учреждения;	нарушение п. 2.13. Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. № 1155
2.	в образовательной организации не создана аттестационная комиссия в целях подтверждения педагогических работников занимаемым ими должностям;	нарушение части 2 статьи 49 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»
3.	в образовательной организации отсутствует локальный нормативный акт, определяющий язык, языки образования	нарушение ч. 6 статьи 14 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»
4.	положение о правилах приема в ДОО содержит ссылки на устаревшие нормативно-правовые акты	нарушение п. 8 части 3 статьи 28, часть 2 статьи 30, часть 9 статьи 55 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»
5.	в образовательной организации не согласована с учредителем программа развития образовательной организации;	нарушение п. 7 части 3 статьи 28, часть 8 статьи 51 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»
6.	Образовательная организация не знакомит лично под подпись родителей (законных представителей) ребенка, в том числе через официальный сайт образовательной организации, с уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, с образовательными программами и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности воспитанников, а также с распорядительным актом органа исполнительной власти о закреплении образовательных организаций за конкретными территориями муниципального района, городского округа;	нарушение п. 6 приказа Минпросвещения России от 15.05.2020 № 236 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования»

7.	Образовательная организация не на каждого ребенка, зачисленного в образовательную организацию, оформляет личное дело, в котором хранятся копии предъявляемых при приеме документов	нарушение пп. 9 и 16 приказа Минпросвещения России от 15.05.2020 No 236 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования»
8.	в образовательной организации отсутствует журнал приема заявлений о приеме в образовательную организацию;	нарушение п.12 Порядка приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования, утвержденным приказом Министерства просвещения РФ от 15.05.2020г. N 236
9.	Руководитель образовательной организации не издает распорядительный акт о зачислении ребенка в образовательную организацию в течение 3 рабочих дней после заключения договора об образовании по образовательным программам дошкольного образования образовательную организацию в трехдневный срок после его издания не размещается на информационном стенде образовательной организации;	нарушение п. 15 приказа Минпросвещения России от 15.05.2020 No 236 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования»
10.	На официальном сайте образовательной организации в сети Интернет не размещаются реквизиты распорядительного акта о зачислении ребенка в образовательную организацию, наименование возрастной группы, число детей, зачисленных в указанную возрастную группу	нарушение п.15 приказа Минпросвещения России от 15.05.2020 No 236 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования»
11.	на официальном сайте образовательной организации нет в полном объеме сведений в подразделах «Иные локальные акты». Локальные нормативные акты, размещенные на сайте образовательного учреждения, не заверены руководителем ДОУ надлежащим образом	нарушение ст.29 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки РФ от 14 августа 2020 г. № 831 «Об утверждении Требований к структуре официального сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления информации»

12.	в образовательной организации локальные нормативные акты не соответствуют требованиям законодательства: -Правила внутреннего распорядка обучающихся -Порядок оформления, возникновения и прекращения отношений между образовательной организацией и родителями;	нарушение ст. 28, 30 Федерального закона от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
13.	на официальном сайте образовательной организации нет сведений в подразделе «Общая численность обучающихся» и «Иные локальные акты»;	нарушение ст.29 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки РФ от 14 августа 2020 г. № 831 «Об утверждении Требований к структуре официального сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления информации»
14.	в заявлении для приема ребенка в ДОУ не указываются все сведения, установленные законодательством.	нарушение п.9 Порядка приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования утвержденным приказом Министерства просвещения РФ от 15.05.2020г. N 236
по государственному контролю качества нарушения выявлены		

На основании изложенного, в соответствии с пунктом 6 статьи 93 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».


Министерство образования и науки Республики Дагестан **предписывает:**

1.Принять меры к устранению выявленных нарушений и причин, способствующих их совершению.

2.При необходимости рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности должностных лиц, допустивших ненадлежащее исполнение своих обязанностей.

3.Представить в Министерство образования и науки РД отчет об исполнении предписания с приложением документов (копий документов), подтверждающих исполнение предписания, в срок до 10 сентября 2021г.

Гл. специалист-эксперт УНКСО



Р.М. Магомедов

Получил(а) _____

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 126
по делу об административном правонарушении

«23» июля 2021 г.

г. Дербент

(место составления протокола)

Я. главный государственный инспектор ОНД и ПР № 7 УНД и ПР ГУ МЧС России по РД
подполковник внутренней службы Рамазанов Рустам Абдулаевич.

(должность, Ф.И.О. лица, правомочного рассматривать дела об административном правонарушении)

рассмотрев протокол об административном правонарушении № 173 от «23» июля 2021 г.
и материалы на Юридическое лицо: РФ

1. Полное название юридического лица: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Сказка».

2. Юридический адрес, тел.(факс): Дербентский район, пос. Мамедкала ул. Дахадаева д. 15

3. Номер регистрационного свидетельства: № 1150542000586 от 29 апреля 2015 г.

4. Орган, зарегистрировавший юридическое лицо: МРИ ФНС России № 3 по РД.

5. Ф. И. О. Законного представителя юр. лица: Закавова Наиля Магомедсалиховна

6. Документ, подтверждающий полномочия законного представителя: Выписка из приказа № 138 от 31.03.2015 г.

(наименование документа, серия, номер, кем выдан, дата выдачи)

7. Документ, удостоверяющий личность законного представителя: паспорт 82 19 № 251890
выданный МВД по Республике Дагестан 22.11.2019 г.

(наименование документа, серия, номер, кем выдан, дата выдачи)

8. Привлекалось ли ранее к административной ответственности и когда: нет.

«23» июля 2021 г. в 10 час.00 мин. по адресу: Дербентский район, пос. Мамедкала ул. Дахадаева д.15 в здании Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Сказка».

(указывается время, адрес, место совершения правонарушения)

Нарушил (а): Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации, а именно:

1. Система пожарной сигнализации не обеспечивает подачу дублированного светового и звукового сигналов о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации (ФЗ-123 от 22.07.2008г ст.83 п.7; СНиП 21-01-97 п.5.21);

2. Не предоставлен договор обслуживания автоматической пожарной сигнализации (Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации", п. 54);

3. Отсутствует проектная документация, разработанная и утвержденная в установленном порядке на имеющуюся пожарную сигнализацию, которая должна монтироваться в зданиях и сооружениях в соответствии с проектом (Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации", п. 54);

4. В помещении котельной не предусматриваются сигнализаторы загазованности по метану и оксиду углерода, срабатывающие при достижении загазованности помещения, равной 10% НКПРП или ПКД природного газа. Сигнализаторы загазованности должны быть сброкированными и быстродействующими запарными клапанами, установленными на воде газа в помещение и отключающими подачу газа по сигналу загазованности (СП 60.13320.2012 п. 6.64);

5. Приемно-контрольный прибор, на первом этаже установлен, в не защищенном от несанкционированного доступа, месте (СП 5.13130.2009 п.13.14.5);

6. Выход на кровлю здания не оборудован противопожарным люком 2 типа, с закрепленной стальной стремянкой (ч. 4, ст. 4 ФЗ № 123, п. 8.4 СНиП 21-01-97*);

7. С групповой ячейки «Непоседа» отсутствует второй эвакуационный выход со спального помещения, где численность людей превышает более 10 человек. (СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы. Общие требования, п.5.1.3.);

8. Не предоставлен акт проверки качества огнезащитной обработки (пропитки) строительных конструкций кровли зданий. Проверка качества огнезащитной обработки (пропитки) при отсутствии в инструкции сроков периодичности проводится не реже 1 раза в год.(Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации", п. 13);

противопожарного ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» водоснабжения должны находиться в исправном состоянии. Направление движения к пожарным гидрантам и резервуарам, являющимся источником противопожарного водоснабжения, должно обозначаться указателями с четко нанесенными цифрами, расстояния до их месторасположения ч. 1 ст. 62; (Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации", п. 48);

10. Имеющийся пожарный щит не укомплектован немеханизированным пожарным инструментом инвентарем, а именно покрывалом для изоляции очага возгорания согласно приложению 8. (Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации", п.412);

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 23.34; п. 1 ч. 1 ст. 29.9; 29.10 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и принимая во внимание ст. **4.2 ч. 1 п. 1** КоАП РФ *(раскаяние лица совершившего административное правонарушение) согласно части 2 статьи 4.4 КоАП РФ (указываются смягчающие или отягчающие обстоятельства)*

ПОСТАНОВИЛ

юридическое лицо:

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Сказка».

в соответствии с протоколом № **173** от «23» июля 2021 г. составленным государственным инспектором Отдела НД и ПР № 7 ГУ МЧС России по РД Казанфаровым Г.Б.

(должность, звание, фамилия, инициалы составившего протокол)

нарушение стандартов, норм и правил пожарной безопасности Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации";

(указывается наименование нормативных актов, требования которых нарушены)

признать виновным в совершении административного правонарушения предусмотренного

ст. 20.4 ч. 1; КоАП РФ в связи с чем подвергнуть административному наказанию в виде

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

(указывается вид взыскания – предупреждение или штраф, сумма в рублях прописью)

Объявить, что в соответствии со ст. ст. 30.1, 30.3, КоАП РФ, настоящее постановление в 10-тидневный срок может быть обжаловано начальнику УНД и ПР ГУ МЧС России по РД, г. Махачкала, ул. М. Ярагского 124, или в Федеральный суд

(указывается вышестоящий государственный инспектор по пожарному надзору или районный суд)

В соответствии с частью 1 статьи 32.2. КоАП РФ административный штраф должен быть уплачен лицом, привлеченным к административной ответственности, не позднее 60-ти дней со дня вступления данного постановления в законную силу.

Закавова Н.М.

Подпись лица, вынесшего постановление

Рамазанов Р.А.

Постановление мне объявлено

Закавова Н.М. «23» июля 2021 г.

Копию постановления получил

Закавова Н.М. «23» июля 2021 г.

(подпись нарушителя или отметка о направлении постановления с указанием даты)

Постановление вступает в законную силу «31» июля 2021 г.

Срок предъявления к исполнению до «31» июля 2021 г.

Отметка об исполнении постановления

Постановление № 126 от 23. 07. 2021 г.



ПРОКУРАТУРА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРОКУРАТУРА
РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
ПРОКУРАТУРА
г. ДЕРБЕНТА

ул. Гагарина, 23-а, г. Дербент,
Республика Дагестан, 368600

19.04.2021 № 02-06/01-2021

Заведующей МБДОУ детский сад
«Сказка»,
п. Мамедкала Дербентского района

Закавовой Н.М.

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
об устранении нарушений закона

Во исполнение поручения прокуратуры Республики Дагестан и пункта 6.6 решения коллегии прокуратуры республики от 10.02.2021 прокуратурой города проведена проверка исполнения требований к антитеррористической защищенности объектов (территории) образования – МБДОУ детский сад «Сказка», п. Мамедкала Дербентского района.

Проверка проведена с привлечением специалистов МОВО по г.Дербенту - филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по РД».

Согласно ч. 6 ст. 3 Федерального закона от 06.03.2006 № 35-ФЗ "О противодействии терроризму" (далее Закон) антитеррористическая защищенность объекта (территории) – это состояние защищенности здания, строения, сооружения, иного объекта, места массового пребывания людей, препятствующее совершению террористического акта. При этом под местом массового пребывания людей понимается территория общего пользования поселения или городского округа, либо специально отведенная территория за их пределами, либо место общего пользования в здании, строении, сооружении, на ином объекте, на которых при определенных условиях может одновременно находиться более пятидесяти человек.

Из смысла пункта 3.1 ст. 5 Закона следует, что физические лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица либо использующие принадлежащее им имущество в социальных, благотворительных, культурных, образовательных или иных общественно полезных целях, не связанных с извлечением прибыли, выполняют требования к антитеррористической защищенности объектов (территорий), используемых для осуществления указанных видов деятельности и находящихся в их собственности или принадлежащих им на ином законном основании. Юридические лица обеспечивают выполнение указанных требований в отношении объектов, находящихся в их собственности или принадлежащих им на ином законном основании.

В соответствии с п. 1 ч. 13 ст. 30 Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» для обеспечения защиты от несанкционированного вторжения в здания и сооружения необходимо соблюдение следующих требований: в зданиях с большим количеством посетителей, а также в зданиях образовательных, медицинских, банковских учреждений, на объектах транспортной инфраструктуры должны быть

предусмотрены меры, направленные на уменьшение возможности криминальных проявлений и их последствий.

Согласно требованиям п. 15 ч. 3 ст. 28, п. 8 ч. 1 ст. 41 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» образовательные организации создают необходимые условия для охраны и укрепления здоровья обучающихся, обеспечения их безопасности во время пребывания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность.

В ходе проверки установлено, что МБДОУ детский сад «Сказка», п. Мамедкала Дербентского района не соблюдаются требования к антитеррористической защищенности, а именно:

МБДОУ детский сад «Сказка», п. Мамедкала, объект расположен в п. Мамедкала (присвоена 3 категория опасности, категорирование и паспортизация осуществлялась в соответствии с постановлением Правительства РФ № 1006), выявлены недостатки:

в нарушении пункта 24 п.п. «д» постановления Правительства Российской Федерации от 02 августа 2019 года № 1006 в МБДОУ д/с «Сказка» п. Мамедкала не оборудовано системами оповещения и управления эвакуацией, либо автономными системами (средствами) экстренного оповещения работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории) о потенциальной угрозе возникновения или о возникновении ЧС;

в нарушении пункта 24 п.п. «з» постановления Правительства Российской Федерации от 02 августа 2019 года № 1006 в МБДОУ д/с «Сказка» п. Мамедкала не проводятся учения и тренировки по реализации планов обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории)

в нарушении пункта 25 п.п. «б» постановления Правительства Российской Федерации от 02 августа 2019 года № 1006 МБДОУ д/с «Сказка» п. Мамедкала не обеспечен сотрудниками частных охранных организаций, подразделения вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации, военизированными и сторожевыми подразделениями организации, подведомственной ФСВНГ Российской Федерации, или подразделениями ведомственной охраны федеральных органов исполнительной власти, имеющих право на создание ведомственной охраны;

в нарушении пункта 25 п.п. «в» постановления Правительства Российской Федерации от 02 августа 2019 года № 1006 в МБДОУ д/с «Сказка» п. Мамедкала помещение охраны не оборудована системами видеонаблюдения и охранной сигнализацией;

в нарушении пункта 25 п.п. «д» постановления Правительства Российской Федерации от 02 августа 2019 года МБДОУ д/с «Сказка» п. Мамедкала не оснащена стационарными или ручными металлоискателями.

Указанные нарушения допущены в результате ненадлежащего исполнения своих обязанностей ответственными должностными лицами образовательного учреждения, а также отсутствия должного контроля за их деятельностью со стороны руководства.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 24 ФЗ «О прокуратуре Российской Федерации».

ТРЕБУЮ:

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление с участием представителя прокуратуры города и принять комплекс мер, направленных на устранение выявленных нарушений.

2. Рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности виновных лиц.

3. О дне и времени рассмотрения представления сообщить в прокуратуру города для принятия участия.

4. В соответствии со ст. 24 ФЗ «О прокуратуре Российской Федерации» представление подлежит обязательному рассмотрению и не позднее чем в месячный срок должны быть приняты конкретные меры по устранению выявленных нарушений законов, причин и условий им способствующих.

О результатах рассмотрения и принятых мерах необходимо сообщить прокурору города в письменной форме.

Заместитель прокурора города

советник юстиции



А.М. Джабраилов

Р.М. Саруханов, 4-17-17

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575779

Владелец Раджабова Наиля Магомедсалиховна

Действителен с 02.04.2021 по 02.04.2022